



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»
Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.33026.04ЦЭТО00С003.К00103

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Кронлес».
Адрес места нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, 160026,
Вологодская область, г. Вологда, Окружное шоссе, д. 4
ОГРН: 1023500879852; ИНН: 3525121593.
Телефон: +7 (8172) 52-16-32; адрес электронной почты: kronles@kronles.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Кронлес».
Адрес места нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, 160026,
Вологодская область, г. Вологда, Окружное шоссе, д. 4
ОГРН: 1023500879852; ИНН: 3525121593.
Телефон: +7 (8172) 52-16-32; адрес электронной почты: kronles@kronles.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ПОЖЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-
ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова,
д. 57.
Телефон: + 7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТО00С003.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Лестницы чердачные деревянные, торговая марка: Fakro, Optistep,
Litestep, модели: LTK, LWK, LWL, LWS, LWT, OLC, OLK, OLL,
OLN, OLS, OLS-B, OMB, OMP, OMS, RLK, RLK-B, RLS, RLS-B.
Выпускаемые по ТУ 5366-001-22754544-2016, в составе см.
Приложение №1 (бланк № 0003235).
Серийный выпуск.

ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
16.23.19.000

ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»,
ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость»,
ГОСТ 12.1.044-2018 п. 4.18, п. 4.20 «Система стандартов безопасности труда.
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их
определения».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ПОЖ/Э-25/06-0022 от 25.06.2025 года, выданный Испытательный
центр «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», аттестат аккредитации РОСС RU.33026.04ЦЭТОИЛ001,
сроком действия до 04.09.2025 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5366-001-22754544-2016.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 25.06.2025 ПО 24.06.2030

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



Филатов И.О.
инициалы, фамилия

Тебина И.И.
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»
Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.К00103
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)
срок действия сертификата соответствия с 25.06.2025 по 24.06.2030

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ПОЖЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА». Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошиловз, д. 57. Телефон: + 7(995)-500-93-77; электронная почта: os@sm-exp.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.

Лист 1 из 1

Наименование и обозначение продукции	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования
ГОСТ 30244-94 Раздел 7, Метод II	«Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»	Группа горючести – Г4 (сильногорючие)
ГОСТ 30402-96	«Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»	Группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Группа дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Группа токсичности – Т3 (высокоопасные)

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



Филатов И.О.
инициалы, фамилия

Тебина И.И.
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.